



N° 24-230

**ARRÊTÉ TEMPORAIRE**

Le 6 juin 2024

**EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE**

**REGLEMENTATION PORTANT SUR LA DEFENSE  
EXTERIEURE CONTRE INCENDIE**

\*\*\*\*\*

**Le Maire de la Ville de SAINTE GENEVIEVE DES BOIS,**

**VU** la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui a créé la police administrative spéciale de la DECI attribuée au Maire (article L.2213-32),

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-32, L.2225.1 et suivants et R.2225-5 relatifs à la compétence communale en matière de défense extérieure contre l'incendie,

**VU** le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

**VU** l'arrêté ministériel NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,

**VU** l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-DCSIPC N°1117 en date du 17 novembre 2016 portant approbation du règlement de défense extérieure contre l'incendie pour le département de l'Essonne (RDDECI),

**CONSIDERANT** que l'objectif de la DECI est de disposer d'un niveau de sécurité de proximité rationnel et efficient fondé sur une articulation cohérente des volumes ou débits des Points d'Eau Incendie (PEI), des distances séparant ceux-ci des risques ainsi que des distances séparant les PEI entre eux,

**CONSIDERANT** qu'il y a lieu, conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment, du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, d'identifier les risques à prendre en compte, de fixer en fonction des risques la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie, afin de déterminer les modalités de mise à jour des données et de contrôles techniques,

**CONSIDERANT** que le service public de la DECI est une compétence attribuée à Cœur d'Essonne Agglomération qui, de fait, doit s'assurer de la gestion matérielle de la défense extérieure contre l'incendie et notamment :

- De la création, du remplacement, de la maintenance et de l'entretien des points d'eau incendie,
- De l'apposition de signalement adéquate,
- De l'organisation des contrôles techniques.

**CONSIDERANT** que le SDIS de l'Essonne a émis un avis favorable le 21 Mars 2024,

**CONSIDERANT** qu'il appartient à l'autorité municipale de réglementer en la matière,

## ARRÊTÉ

### **PREAMBULE : Identification des risques incendie et des besoins en eau pour y répondre.**

Le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques incendie et les besoins en eau pour y répondre. En raison des interactions pratiques, il intègre les besoins en eau définis et traités par les réglementations autonomes dans un objectif de cohérence globale, à savoir :

- Les bâtiments d'habitation,
- Les établissements recevant du public,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement,
- Les plans de prévention des risques technologiques,
- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles,
- La défense des forêts contre l'incendie,
- Autres.

### **Article 1 : Risques à prendre en compte dans le cadre de la DECI**

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) détermine des besoins en eau et l'espacement des points d'eau incendie en fonction du type de risque.

Les grilles de couverture figurant dans le guide technique annexé au R.D.D.E.C.I. détaillent l'estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :

- Les habitations,
- Les zones d'activités économiques,
- Les exploitations agricoles,
- Les établissements industriels et artisanaux,
- Les E.R.P.,
- Les constructions et installations diverses.

Les tableaux de classification des risques du RDDECI sont annexés au présent arrêté (Annexe 1).

### **Article 2 : Inventaire des Points d'Eau Incendie (PEI) concourant à la DECI.**

Les points d'eau incendie (publics et privés) sont constitués uniquement d'aménagements fixes et présentant une pérennité dans le temps et l'espace. Il en existe 2 catégories : les points d'eau incendie alimentés par un réseau d'eau sous pression (les poteaux incendie et les bouches d'incendie) et les Points d'Eau Naturels et Artificiels – P.E.N.A. (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, lacs, cours d'eau).

La liste de tous les points d'eau incendie publics et privés présents sur la commune pour l'alimentation des moyens des services d'incendie et de secours est annexée au présent arrêté (Annexe 2).

**Article 3 : Cas des bâtiments agricoles ne relevant pas de la réglementation des ICPE.**

La commune de Sainte Geneviève des Bois n'est pas concernée par ce risque.

**Article 4 : Cas des bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêts.**

La commune de Sainte Geneviève des Bois n'est pas concernée par ce risque.

**Article 5 : Identification des zones où la DECI est inadaptée (zones d'ombre) et des besoins en points d'eau incendie correspondants.**

35 zones d'ombre ont été identifiées par le SDIS 91 à la date de la prise de l'arrêté.  
Pour chacune de ces zones d'ombre, il est préconisé par le SDIS 91 de créer un poteau incendie de 60m<sup>3</sup>/h à moins de 200 m du risque.

Le nombre de poteaux incendie nécessaire devra être confirmé par le SDIS 91.

La liste des zones d'ombre est annexée au présent arrêté (Annexe 3).

**Article 6 : Utilisations annexes des points d'eau incendie publics.**

Les points d'eau incendie publics, en particulier ceux qui sont alimentés par un réseau d'eau sous pression, sont conçus, et par principe réservés à l'alimentation en eau des moyens du SDIS 91. Dans le cadre de ses prérogatives de police spéciale, il appartient au maire de réglementer l'utilisation des PEI. En particulier, il lui revient de réserver ou non l'exclusivité de l'utilisation des PEI aux seuls services d'incendie et de secours, en particulier pour les PEI connectés au réseau d'eau potable.

L'utilisation des bouches d'incendie et des poteaux incendie publics pour d'autres usages que la défense extérieure contre l'incendie peut être autorisée par le maire. Toutefois, l'utilisation ne doit pas nuire à la pérennité de l'usage premier de ces équipements ainsi que leurs ressources en eau. De même, l'utilisation de l'eau ne doit pas altérer sa potabilité.

Il est décidé que :

- les PEI publics sont réservés à l'usage exclusif du SDIS 91 et du service public de DECI de Cœur d'Essonne Agglomération

**Article 7 : Modalités de réalisation des contrôles techniques des points d'eau incendie.**

Le service public de la DECI a été transféré à Cœur d'Essonne Agglomération depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Conformément à l'article 4.1.2 du RDDECI, le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI et notamment l'organisation des contrôles techniques.

Les contrôles techniques périodiques ont pour objectif de s'assurer que chaque PEI relevant du RDDECI conserve ses caractéristiques, notamment sa condition hydraulique d'alimentation.

Conformément à la fiche n° V.6 du guide technique (pages 86 à 90) annexé au RDDECI, Cœur d'Essonne Agglomération assure un contrôle technique de l'ensemble des PEI publics de la commune chaque année paire, en alternance avec les reconnaissances opérationnelles réalisées par le SDIS 91 chaque année impaire.

Les résultats des contrôles techniques font l'objet d'un compte rendu transmis au maire et au SDIS 91 par courrier.

### **Article 8 : Modalités d'échanges d'informations entre les acteurs de la DECI**

Les remontées d'informations au SDIS 91 et au maire de la commune concernant tout changement ou modification de la DECI (créations, déplacements, suppressions des points d'eau incendie...), les indisponibilités/disponibilités, les résultats des contrôles techniques, sont réalisées par le service public de la DECI.

Les indisponibilités/disponibilités constatées sont signalées sans délai au Groupement Centre du SDIS 91 par courriel et au CODIS 91 (entre 17h et 8h du lundi au vendredi et pendant les week-end et jours fériés) par téléphone avec confirmation par courriel.

Les coordonnées du service public de la DECI sont :

- Téléphone : 0800 23 12 91
- Courriel : [service.incendie@coentessonne.fr](mailto:service.incendie@coentessonne.fr)

Les coordonnées de la commune de Sainte Geneviève des Bois sont :

- Téléphone : 01.69.46.80.00 le Centre Technique Municipal
- Courriel : [centre-technique-municipal@sgdb91.com](mailto:centre-technique-municipal@sgdb91.com)  
[Corinne.michel@sgdb91.com](mailto:Corinne.michel@sgdb91.com) DGST Adjointe  
[denis-draupier@sgdb91.com](mailto:denis-draupier@sgdb91.com) DGST

Les coordonnées du Groupement Centre du SDIS 91 sont :

- Téléphone : 01.69.17.19.52
- Courriel : [previson-centre@sdis91.fr](mailto:previson-centre@sdis91.fr)

Les coordonnées du CODIS 91 sont :

- Téléphone : 01.64.97.18.18
- Courriel : [cm.codis@sdis91.fr](mailto:cm.codis@sdis91.fr)

### **Article 9 : Modalités de mise à jour du présent arrêté.**

La mise à jour du présent arrêté porte principalement sur la modification de l'inventaire des PEI. Elle n'intègre pas les indisponibilités gérées conformément au chapitre 5.6 du RDDECI.

La mise à jour du présent arrêté est annuelle.

**Article 10 : Modalités de mise en œuvre du présent arrêté.**

Le Maire est chargé de l'application du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié et notifié à Monsieur le Préfet qui se charge d'en adresser une copie au SDIS 91. Il en sera de même pour toute modification ultérieure dudit arrêté.

Une copie du présent arrêté sera transmise au service public de la DECI :

Cœur d'Essonne Agglomération

La Maréchaussée

1, Place Saint Exupéry

91704 Sainte Geneviève-des-Bois Cedex

Fait à Sainte Geneviève des Bois, le 6 juin 2024

Frédéric PETITTA,

Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois

Vice-président de Cœur Essonne Agglomération



RISQUES	HABITATIONS INDIVIDUELLES	HABITATIONS COLLECTIVES + PSC <sup>8</sup>	NB DE PEI <sup>9</sup> PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne sèche)	OBSERVATIONS
RC Faible	Habitation isolée : - d ≥ 8 m/bâti voisin, - S <sup>10</sup> ≤ 250 m <sup>2</sup>	Sans Objet	1 PI 30 m <sup>3</sup> /h (DN 80) OU, 45 m <sup>3</sup> /h (DN 80) OU (A DEF.AUT., APRES AVIS SDIS) : - soit 1 PEI de 30 m <sup>3</sup> - soit 1 PI de 60 m <sup>3</sup> /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar  1 h – 1 bar	200 m 200 m  100 m 400 m	<b>Campings : 1 PEI – d &lt; 200 m de chaque emplacement par chemins stabilisés de 1,80 m de large min.</b>
RC Ordinaire	Hab. de 1re et 2e Famille, <u>NE REPENDANT PAS AU RC FAIBLE.</u>	2e Famille  OU 10 < PSC ≤ 50 V	1 PI 60 m <sup>3</sup> /h (a)  OU A DEF.AUT., APRES AVIS SDIS : RESERVES de 120 m <sup>3</sup>	2 h – 1 bar   100 m	200 m   100 m	<b>Aires des gens du voyage.</b>
RC Important	HABITATIONS COLLECTIVES + PSC  3e Famille A et B 4e Famille et IGH A  OU 50 < PSC ≤ 250 V OU Quartier présentant des difficultés opérationnelles...		1er PI 60 m <sup>3</sup> /h  + 2e PI (b) 60 m <sup>3</sup> /h OU, A DEF.AUT., APRES AVIS SDIS : PEI de 120 m <sup>3</sup>	2 h – 1 bar  2 h – 1 bar	100 m  300 m  200 m	<b>(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m<sup>3</sup>/h pendant 2 h.</b>
Risque Particulier	PSC > 250 V		<b>Guide D9-91 avec au minimum : 2 PI / 120 m<sup>3</sup> en simultané + Analyse de risque</b>  <b>ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.</b>	2 h min. – 1 bar  100 m	100 m Rappel D9 : D <sub>max</sub> entre 2 PI = 200 m.  100 m	<b>(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m<sup>3</sup>.</b>

Accusé de réception en préfecture  
091-2191205491-20240705-24-230-AI  
Date de télétransmission : 05/07/2024  
Date de réception préfecture : 05/07/2024

<sup>8</sup> PSC : Parcs de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 tonnes, annexes de bâtiments d'habitation (art. 78 de l'arrêté du 31/01/1986 modifié).

<sup>9</sup> Points d'Eau Incendie (PEI) : ouvrages publics ou privés utilisables en permanence et comprenant les BI et PI normalisés, les points d'eau naturels et artificiels, etc. (Art. R. 2225-1 du CGCT).

<sup>10</sup> : Surface (S) : cette surface totale se calcule en additionnant toutes les surfaces de planchers des habitations (ou de l'habitation) pouvant recevoir du stockage ou des aménagements, sans prise en compte d'éventuels recouvrements résistant au feu.

RISQUES	ERP DES TYPES AUTRES QUE M, S, T + PSC <sup>4</sup>	ERP DES TYPES M, S, T	NB DE PEI <sup>5</sup> PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne sèche)	OBSERVATIONS
RC Faible	Établissements <u>sans hébergement</u> , dont <b>S ≤ 250 m<sup>2</sup> (a)</b>		1 PI 30 m <sup>3</sup> /h (DN 80) OU, 45 m <sup>3</sup> /h (DN 80) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : – soit 1 PEI de 30 m <sup>3</sup> – soit 1 PI de 60 m <sup>3</sup> /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar 1 h – 1 bar	200 m 200 m 100 m 400 m	(a) : Surface totale de plancher utilisable pour l'ameublement ou le dépôt » ne tenant pas compte des éventuels recouvrements CF ou PF.
			1 PI 60 m <sup>3</sup> /h (a) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : RESERVES de 120 m <sup>3</sup>	2 h – 1 bar	150 m 100 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m <sup>3</sup> /h pendant 2 h.
RC Ordinaire	ERP autres que RC Faible S <sub>NR</sub> <sup>6</sup> ≤ 1000 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) S <sub>NR</sub> ≤ 2000 m <sup>2</sup> OU 10 < PS < 50 V	S <sub>NR</sub> ≤ 500 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) S <sub>NR</sub> ≤ 1000 m <sup>2</sup>	1er PI 60 m <sup>3</sup> /h + 2e PI (b) 60 m <sup>3</sup> /h OU, (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : PEI de 120 m <sup>3</sup>	2 h – 1 bar 2 h – 1 bar	100 m 300 m 200 m	(c) : Les réserves artificielles doivent être d'au moins 120 m <sup>3</sup> .
			Guide D9-91 avec au minimum : 2 PI / 120 m <sup>3</sup> en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D <sub>max</sub> entre 2 PI = 200 m. 100 m	
RC Important	1000 < S <sub>NR</sub> ≤ 2000 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) : 2000 m <sup>2</sup> < S <sub>NR</sub> ≤ 3000 m <sup>2</sup> OU 50 < PS ≤ 250 V	500 < S <sub>NR</sub> ≤ 1000 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) 1000 < S <sub>NR</sub> ≤ 1500 m <sup>2</sup>	S <sub>NR</sub> > 2000 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) S <sub>NR</sub> > 3000 m <sup>2</sup> OU IGH (sauf IGH A), PS > 250 V et IGP,			
Risque Particulier		S <sub>NR</sub> > 1000 m <sup>2</sup> OU (SI SEAS) : S <sub>NR</sub> > 1500 m <sup>2</sup>				

Accusé de réception en préfecture  
091-2024-103891-20240705-24-230-AI  
Date d'acceptation : 05/07/2024  
Date de dépôt en préfecture : 05/07/2024

<sup>4</sup> PSC : Parc de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 tonnes.  
<sup>5</sup> Points d'Eau Incendie (PEI) : ouvrages publics ou privés utilisables en permanence et comprenant les BI et PI normalisés, les points d'eau naturels et artificiels, etc. (art. R. 2225-1 du CGCT).  
<sup>6</sup> S<sub>NR</sub> ou « Surface non recouverte » des ERP (non, IGH / IGP / PS) : plus grande surface délimitée par des parois et des équipements de résistance au feu minimale 1/2 heure (sauf toitures et façades) pouvant être portée à 1 heure ou plus, en cas de charge calorifique importante (ERP des types M, S, T, etc.).  
<sup>7</sup> SEAS : Système d'Extinction Automatique du type Sprinkleur (eau...).

## AUTRES CLASSES DE CONSTRUCTIONS<sup>11</sup> (ERT<sup>12</sup>...)

RISQUES	SURFACE NON AFFECTEE AU STOCKAGE + PSC <sup>12</sup>	SURFACE AFFECTEE AU STOCKAGE	NB DE PEI PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne)	OBSERVATIONS
RC Faible	Établissements <u>sans hébergement</u> , dont S ≤ 250 m <sup>2</sup> (a) Hangar agricole largement ventilés <sup>13</sup>  OU		1 PI 30 m <sup>3</sup> /h (DN 80) OU, 45 m <sup>3</sup> /h (DN 80)  OU (A DEFAUT, APRES AVIS SDIS) : – soit 1 PEI de 30 m <sup>3</sup> – soit 1 PI de 60 m <sup>3</sup> /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar  1 h – 1 bar	200 m 200 m  100 m 400 m	(a) : Surface totale de plancher utilisable pour l'aménagement ou le dépôt, ne tenant pas compte des éventuels recouvrements CF ou PF.
			ACC. autres que RC Faible	1 PI 60 m <sup>3</sup> /h (a)	2 h – 1 bar	150 m
RC Ordinaire	SNR <sup>14</sup> ≤ 1000 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS) <sup>15</sup> SNR ≤ 2000 m <sup>2</sup>  OU 10 < PSC ≤ 50 V	SNR ≤ 500 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS)  SNR ≤ 1000 m <sup>2</sup>	OU A DEFAUT, APRES AVIS SDIS : RESERVES de 120 m <sup>3</sup>		100 m	
			1er PI 60 m <sup>3</sup> /h  +  2e PI (b) 60 m <sup>3</sup> /h OU, A DEFAUT, APRES AVIS SDIS : PEI de 120 m <sup>3</sup>	2 h – 1 bar  2 h – 1 bar	100 m  300 m  200 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m <sup>3</sup> /h pendant 2 h.
RC Important (RCI)	1000 < SNR ≤ 2000 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS) : 2000 m <sup>2</sup> < SNR ≤ 3000 m <sup>2</sup>  OU 50 < PSC ≤ 250 V	500 < SNR ≤ 1000 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS)  1000 < SNR ≤ 1500 m <sup>2</sup>	Guide D9-91 avec au minimum : 2 PI / 120 m <sup>3</sup> en simultané + Analyse de risque  ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m  Rappel D9 : D <sub>max</sub> entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale de moins 120 m <sup>3</sup>
					100 m	
Risque Particulier (RP)	SNR > 2000 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS) SNR > 3000 m <sup>2</sup>  PSC > 250 V	SNR > 1000 m <sup>2</sup>  OU (SI SEAS) :  SNR > 1500 m <sup>2</sup>				

<sup>11</sup> ACC (Autres Classes de Constructions) : désigne toutes les constructions qui ne sont ni des ERP ni des Habitations ni des IGH.

<sup>12</sup> PSC ou ERT : Parcs de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 t (code du travail) ou Établissements Receptifs des Travailleurs (et donc soumis à la réglementation du travail).

<sup>13</sup> Hangar largement ventilé (toutes surfaces) : ouvert en façades + 2 façades opposées + 50 % de la surface périmétrique des façades... (§ 1.2.2.2 du RDDECI).

<sup>14</sup> SNR : « Surface non recouverte » par des parois et blocs-portes résistants au feu. Le degré de résistance au feu (PF ou CF) à prendre en compte, dans la colonne n°2 du tableau, est de 1/2 H (parois et portes) et, dans la colonne n°3, de 1 heure (parois) et 1/2 heure (portes). En présence dans une même surface non recouverte de zones affectées au stockage et d'autres qui ne le sont pas, la DECI sera déterminée en utilisant la colonne n°3 après avoir ajoutée à la surface affectée au stockage la moitié de la surface n'y étant pas affectée.

<sup>15</sup> SEAS : Système d'Extinction Automatique du type Sprinkleur (eau...).

Date de réception en préfecture : 05/07/2024  
N° de dossier : 105491-20240705-24-230  
Date de télétransmission : 05/07/2024  
Date de réception préfecture : 05/07/2024

N°	TYPE	ADRESSE	
001	PI 100	R PAUL LANGEVIN	EXT L E P
002	PI 100	R PAUL LANGEVIN	ENTREE LOGEMENT
003	PI 100	R PAUL LANGEVIN	CS SGDB
004	PI 100	RUE DE LA PLAINE	
005	PI 100	AV DOCTEUR FERRY X RUE DES LIERS	
006	PI 100	RES DE L ETANG	GARAGE FACE BAT H
007	PI 100	223 RTE DE CORBEIL	
008	PI 100	RUE DES FERMES	RES DE LIERS 'FACE BAT C
009	PI 100	RTE DE CORBEIL	FACE N° 259
010	PI 100	221 RTE DE CORBEIL	
011	PI 100	RTE DE CORBEIL	RES L ETANG 'CHAUFFERIE
012	PI 100	R DE L EGLISE	FACE N° 15
013	PI 100	R DE LA COSSONNERIE X R MISS PAGET	
014	PI 100	190 RTE DE CORBEIL	
015	BI 100	R DES SIROLIERS	FACE N° 9
016	PI 100	R DE LA GRANGE AUX CERFS	FACE N° 259
017	PI 100	R DE LA GRANGE AUX CERFS	ENTRE N° 3 ET N° 5
018	PI 100	1 R MARYSE BASTIE	
019	PI 100	R DE LIERS X R DU PLATEAU	
020	PI 100	79 R DE BRETIGNY	RES LA HERONNIERE
021	PI 100	12 R FRANCOIS VILLON	RES LA HERONNIERE
022	BI 100	R DE BRETIGNY X R DES LORIOTS	
023	BI 100	R HENRI SELLIER	FACE N° 8
024	PI 100	R HENRI SELLIER	FACE N° 22
025	PI 100	21 R DE BRETIGNY	FACE N° 25/27
026	PI 100	1 R DE BRETIGNY	
027	PI 100	PL SAINT EXUPERY	
028	PI 100	AVE DES EGLANTIERS	
029	PI 100	R MARC SANGNIER X R DE L ORANGERIE	
030	PI 100	PL PERRIAUD X R MARC SANGNIER	
031	PI 100	AVE DE LA REPUBLIQUE X ALL DES CHARMES	
032	PI 100	PL DU COTTAGE	FACE CENTRE COMMERCIAL GRAND BOIS
033	PI 100	ALL DE LA FONTAINE X R NORMANDIE NIEMEN	
034	PI 100	GRANDE CHARMILLE DU PARC X ALL DE LA GROTTTE	
035	PI 100	AVE J. DUCLOS	PARC PIERRE PARKING MAGASIN
036	PI 100	AVE J. DUCLOS	RES LA CLOSERAIIE
037	PI 100	AVE J. DUCLOS	RES PARC PIERRE 'DERRIERE BAT W
038	PI 100	AVE J. DUCLOS	BAT H RES PARC PIERRE
039	PI 100	R J. DUCLOS X R LEO LAGRANGE	
040	PI 100	R LEO LAGRANGE	CES PAUL ELUARD
041	PI 100	AVE DE LA LIBERTE	ENTREE LYCEE EINSTEIN
042	PI 100	AVE DE LA LIBERTE	PARKING LYCEE EINSTEIN
043	PI 100	AVE DE LA LIBERTE	FACE RES A. PERRISIN
044	PI 100	R D OLBACH	
045	PI 100	R DE LA LIBERTE X AVE D ALEMBERT	
046	PI 100	R J J ROUSSEAU X AVE DE LA LIBERTE	
047	PI 100	R J. GRIMAUD X R DU PASTEUR M. LUTHER KING	
048	PI 100	R J. CURIE	
049	PI 100	R JULES MICHELET X R HENRI DUNANT	
050	PI 100	R RENE CLAIRE	ECOLE GAGARINE
051	PI 100	1 R ROSENBERG	
052	PI 100	75 R GABRIEL PERI	
053	PI 100	AVENUE J. DUCLOS	FACE PISTE D ATHLETISME
054	PI 100	24 AVE DE LA LIBERTE	RES POUR PERSONNES AGEES
055	PI 100	33 R HENRI MANHES	
056	PI 100	17 R FREDERIC HENRI MANHES	
057	PI 100	3 R FREDERIC HENRI MANHES	
058	PI 100	1 R ANNE FRANCK	
059	PI 100	7 R ANNE FRANCK	

060	PI 100	54 R PAUL ELUARD	
061	PI 100	R DIMITROV X R LINCOLN	
062	PI 100	19 R JEAN COCTEAU	
063	PI 100	R MARTIN DU GARD	COUR ECOLE J. MACE
064	PI 100	16 R MARTIN DU GARD	
065	PI 100	R MARTIN DU GARD X R ALBERT CAMUS	
066	PI 100	AVE DE L EPERON	ENTREE ECOLE J MACE
067	PI 100	AVE DE L EPERON X R GAI SEJOUR	
068	PI 100	AVE DE L EPERON	FACE N° 68
069	PI 100	R EMILE ZOLA X R GAI SEJOUR	
070	PI 100	AVE DE L EPERON X R GUY MOQUET	
071	BI 100	R J. MERMOZ	FACE PARKING CARREFOUR
072	PI 100	9 R J. MERMOZ	MAGASIN CARREFOUR
073	PI 100	20 RTE DE CORBEIL	
074	PI 100	R DE LA CONCORDE X RTE DE CORBEIL	
075	PI 100	88 RTE DE CORBEIL	FACE ETS RENAULT
076	PI 100	259 R GABRIEL PERI	PL STALINGRAD
077	PI 100	RTE DE CORBEIL X R VICTOR BASCH	
078	PI 100	R DE LA REPUBLIQUE X R DU DONJON	
079	PI 100	146 R GABRIEL PERI	
080	PI 100	157 R GABRIEL PERI	
081	PI 100	R GABRIEL PERI X R PARMENTIER	
082	PI 100	R DE MONTLHERY X R BUFFON	
083	PI 100	R DE MONTLHERY X R FOCH	
084	PI 100	R S. ALLENDE	
085	PI 100	R CARNOT X R J. JAURES	
086	PI 100	R JEANNE D ARC X R G. PITARD	
087	PI 100	R DU MARECHAL DELATTRE TASSIGNY X AV GABRIEL PERI	
088	PI 100	R G. PERI X R DE LA PAIX	
089	PI 100	R G. PERI X R DU GENERAL LECLERC	
090	PI 100	R DU ROND POINT X R COUTURIER	
091	PI 100	R DU ROND POINT X R D EPINAY	
092	PI 100	BD DE SAINT MICHEL X R PAUL SEMARD	
093	PI 100	PONT CYLINDRE X R D AMERIQUE	
094	PI 100	ALL DU VAL	FACE N° 5
095	PI 100	123 RTE DE LONGPONT	
096	PI 100	149 RTE DE LONGPONT	
097	PI 100	R DE L ORGE - RES GERMINAL	
098	PI 100	RTE DE LONGPONT - BAT 20 RES GERMINAL	
099	PI 100	R MOZART - RES CLAIR JOIE	
100	PI 100	22 R BEETHOVEN - RES CLAIR JOIE	
101	PI 100	13 R MATISSE	
102	PI 100	13/15 R DE LA BOELLE	
103	PI 100	R DU VIEUX PERRAY X CHE DES PRES	
104	PI 100	R DU VIEUX PERRAY X R ROBERT LERICHE	
105	PI 100	R DU DOCTEUR PINEL	
106	PI 100	PL DE LA GARE	COTE ROUTE DE LONGPONT
107	PI 100	25 RTE DE LONGPONT	
108	PI 100	43 RTE DE LONGPONT	
109	PI 100	15 R ROMAIN ROLLAND	
110	PI 100	R DE MONTLHERY X R FRANKLIN	
111	PI 100	RTE DE LONGPONT - RES J. ROSTAND	
112	PI 100	8 R ANTOINE ROCCA	
113	PI 100	140 RTE DE CORBEIL	
114	PI 100	R ROMAIN ROLLAND X R PIERRE SEMARD	
115	PI 100	R PIERRE SEMARD X R CHARLES DE GAULLE	
116	PI 100	RTE DE CORBEIL	POSTE EDF FACE BAT D
117	PI 100	R PAUL ELUARD	
118	PI 100	PL DIMITROV X R A. LINCOLN	
119	PI 100	212 RTE DE CORBEIL	

120	PI 100	R MENDES France	FACE N° 3
121	PI 100	AV DE LA LIBEROUTE X R HELVETIUS	
122	PI 100	R J DE LA METRIE X R D ALEMBERT	
123	PI 100	CHE DE LA MARE AUX CHANVRES	
124	PI 100	R DU PLESSIS	FACE N° 3
125	PI 100	R DE LA BOELE	
126	PI 100	52 R NORMANDIE NIEMEN	
127	PI 100	233 RTE DE CORBEIL X ALL G. BRASSENS	
128	PI 100	4 R DES ECOLES	ENTREE CRECHE COLLECTIF
129	PI 100	180 R DE LA CONVENTION	
130	PI 100	100 R DE LA CONVENTION	
131	PI 100	22 R DES 24 ARPENTS	
132	PI 100	R ABEL GANCE	
133	PI 100	60 AV DE LA LIBERTE	
134	PI 100	61 AV DE LA LIBERTE	
135	PI 100	ALL BENJAMIN MOLOISE	
136	PI 100	11 R DU PLESSIS	
137	PI 100	13 AVENUE DU CANAL	
138	PI 100	14 CHEMIN DE L'EGLISE DU PARC PIERRE	
139	PI 100	AVENUE DE LA LIBERTE	FACE DOJO
140	PI 100	AVENUE J. DUCLOS	
141	PI 100	RUE ANTOINE ROCCA	
142	PI 150	AV JACQUES DUCLOS	
143	PI 100	RUE PASTEUR	
144	PI 100	RUE PARMENTIER	
145	PI 100	2 RUE DE L'EPARGNE	
146	PI 100	RUE ANNE FRANCK X RUE FREDERIC HENRI MANES	
147	BI 100	RUE DE LA CHATAIGNERAIE	
148	PI 100	AV DE LA REPUBLIQUE	
149	PI 100	RUE MARC SANGNIER	
150	PI 100	RUE DU GENERAL DE GAULLE	
151	PI 100	RUE PIERRE BROSSOLETTE	
152	PI 100	RUE VICTOR HUGO	
153	PI 100	RUE MONTESQUIEU	
154	PI 100	RUE DES BERGERS	
155	PI 100	AV EMILE ZOLA	
156	PI 100	AV DE LA CROIX BLANCHE - ZI LA CROIX BLANCHE	ZI LA CROIX BLANCHE
157	PI 100	AV PAUL VAILLANT COUTURIER	
158	PI 100	AV PAUL VAILLANT COUTURIER	
159	PI 100	AV PAUL VAILLANT COUTURIER	
160	PI 100	AV PAUL VAILLANT COUTURIER	
161	PI 100	RTE DE CORBEIL	
162	PI 100	R JEAN MERMOZ	
163	PI 100	RTE DE LONGPONT	
164	PI 100	RUE LUCIE AUBRAC	RES LES JARDINS DE LIERS
165	PI 100	RUE LUCIE AUBRAC	RES LES JARDINS DE LIERS
166	PI 100	RUE LEO LAGRANGE	
167	PI 100	RUE ODILE ARRIGHI ROGER	
168	PI 100	RUE LAFAYETTE	
169	PI 100	RUE DE LA MARE AU CHANVRE	RES SAUVIGNY
170	PI 100	RUE FERNAND CARRIERE	
171	PI 100	RUE L LAGRANGE	FACE PISCINE
172	PI 100	RUE P LANGEVIN X RUE DE LA CONVENTION	DECHETTERIE
200	PI 100	3 R L. SAMPAIX	FACE COPAFA
201	PI 100	35 R L. SAMPAIX	FACE CORALLO
202	PI 100	R DE LA RESISTANCE	FACE IBM
203	PI 100	R DE LA RESISTANCE	
204	PI 100	ZI - R DE LA RESISTANCE	COTE SERDI
205	PI 100	ZI - 6 R DU PETIT FIEF	EMU France
206	PI 100	ZI - 18 R DU PETIT FIEF	

207	PI 100	ZI - R DU PETIT FIEF	FACE N° 21
208	PI 100	ZI - R DU PETIT FIEF X LA SABLIERE	
209	PI 100	R DE LA SABLIERE	
210	PI 100	R LUCIEN SAMPAIX	ENTREE ETS MILESI
211	PI 100	ZI - AV DE HUREPOIX	
212	PI 100	ZI - AV DE LA CROIX BLANCHE X R DES HIRONDELLES	
213	PI 100	ZI - AV DE LA CROIX BLANCHE	FACE M1
214	PI 100	ZI - AV DE LA CROIX BLANCHE	FCE ETS MONGIN
215	PI 100	R DES PETITS CHAMPS	
216	PI 100	AV DE HUREPOIX	FACE ROND POINT
217	PI 100	AV DE HUREPOIX	FACE TOUSALONS
218	PI 100	R DES MARES	FACE VOGICA
219	PI 100	AV DE HUREPOIX	LES RELAIS BLEU HOTEL
220	PI 100	R DES HIRONDELLES	FACE DRUG SOLD
221	PI 100	ZI - AV DE LA CROIX BLANCHE	
222	PI 100	BD JEAN JAURES X BD SAINT MICHEL	
223	PI 100	42 R DES PLATANES	
224	PI 100	R ANATOL France X R DU LONG FOIN	
225	PI 150	34 R VICTOR HUGO	
226	PI 100	ALL COUPERIN	
227	PI 100	9RUE DE L'HUREPOIX	FACE PICKWICK
228	PI 150	R DE LA REMISE NEUVE	
229	PI 100	AV DE HUREPOIX - ZAC DE LA CROIX BLANCHE	
230	PI 100	R DE LA FOSSE AUX LEUX	FACE ALL PACK
231	PI 150	R DE LA FOSSE AUX LEUX	
232	PI 150	R DE LA FOSSE AUX LEUX	FRANCO BELGE
233	PI 100	R DE LA FOSSE AUX LEUX	ATLANTICO UTILITAIRE
234	PI 150	R DE LA FOSSE AUX LEUX - ZAC CROIX BLAN	
235	PI 150	ZAC DE LA CROIX BLANCHE - CV 02	BIOCOOP
236	PI 150	AV DE HUREPOIX	
237	PI 100	AV DE HUREPOIX	
238	PI 100	AV DE HUREPOIX	
239	PI 150	AV DE HUREPOIX	
240	PI 100	AV DE HUREPOIX	
241	PI 100	ZAC DE LA CROIX BLANCHE - AV LIPMANN	
242	PI 100	ZAC DE LA CROIX BLANCHE - AV FRESNEL	
243	PI 100	R DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY X R DE L AVENIR	
244	PI 100	R DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY X R DE L EPARGNE	
245	PI 100	21 R DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY	
246	PI 100	R G. PITARD X BD SAINT MICHEL	
247	PI 100	R CARNOT X R BARRES	
248	PI 100	R E. ZOLA X R A. France	
249	PI 100	PL M. PAUL X R DE GRIGNY	
250	PI 100	173 AV PRESIDENT SALVADOR ALLENDE	
251	PI 100	R DE SEGUINY X R MALSHERBES	
252	PI 100	87 R DE SEGUIGNY X R D. CASANOVA	
253	PI 100	109 R DE SEGUIGNY	
254	PI 100	R RENE CLAIR X R JEAN RENOIR	
255	PI 100	LOT 203 RTE DE CORBEIL	
256	PI 100	CD 117 X AV DU BOUT DU PLESSIS	
257	PI 100	AV CHARLIE CHAPLIN X R GEORGES MELIES	
258	PI 100	R MARCEL L HERBIER	
259	PI 100	26 R GEORGES MELIES	
260	PI 100	13 R MARCEL L HERBIER	
261	PI 100	7 R PAUL LANGEVIN	PORTILLON DES MARES YVON
262	PI 100	R DES MARES	PARKING
263	PI 100	AV DE LA CROIX BLANCHE - ZI LA CROIX BLANCHE	
264	PI 100	RUE DES MARES	PARKING
265	PI 100	VOI DE DESENCLAVEMENT	
266	PI 100	229 AVENUE GABRIEL PERI	

267	PI 100	30 ALLEE DES GENETS	
268	PI 100	54 RUE DU COTTAGE	
269	PI 100	145 AV SALVADOR ALLENDE	
270	PI 100	41 RUE DU DOCTEUR ROUX	
500	PI 100	R DE LA RESISTANCE	INTERIEUR CARREFOUR DRIVE
504	PI 100	R DE L HUREPOIX	ETS LEROY MERLIN COTE COUR DE SERVICE
505	PI 150	R DE L HUREPOIX	ETS LEROY MERLIN COTE ENTREE PRINCIPALE
506	PI 100	R DE L HUREPOIX	ETS LEROY MERLIN GAUCHE
507	PI 100	R DE L HUREPOIX	
508	PI 100	R DE LA FOSSE LEUX	INTERNE SOCIETE PRECISIUM GROUPE
509	PI 100	24-26 RUE DE LA CROIX BLANCHE	STE ALINEA
510	PI 100	DERRIERE MAGASIN CASA	
511	PI 100	AVENUE DE LA CROIX BLANCHE	STE ALINEA
512	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	
513	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	
514	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	
515	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	
518	PI 100	AVENUE DU DOCTEUR PINEL	
519	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	
520	BI 100	ROUTE DE LONGPONT	
521	BI 100	AVENUE DU DOCTEUR PINEL	
522	PI 100	AVENUE DU HUREPOIX	DERRIERE MAGASIN CASA
523	PI 100	RUE DES PETIT CHAMPS	
524	PI 100	AVENUE DE LA CROIX BLANCHE	
525	PI 100	VOIE D ACCES ARRIERE FNAC	
526	PI 150	VOIE D ACCES PARKING CARREFOUR	
527	PI 100	RUE DES MARES	
528	PI 150	R DE LA FOSSE LEUX	INTERNE SOCIETE PRECISIUM GROUPE
530	PI 100	ROUTE DE LONGPONT	HOPITAL BARTHELEMY DURAND
531	PI 100	RUE DE LA MARE AU CHANVRE	
800	BACHE	ROUTE DE LONGPONT	HOPITAL BARTHELEMY DURAND
801	BACHE	ROUTE DE LONGPONT	HOPITAL BARTHELEMY DURAND



Accusé de réception en préfecture  
 091-219105491-20240705-24-230-AI  
 Date de télétransmission : 05/07/2024  
 Date de réception préfecture : 05/07/2024

# Sainte-Genevieve-des-Bois

## LEGENDE

- Hydrants**
- Poteau incendie
  - Bouche incendie
  - Hors Service
  - Point d'aspiration aménagé
  - Réserve Incendie
  - ▲ Indéterminé

- Habillage**
- Voies ferrées
  - Surfaces en eau
  - Batiments
  - Parcelles
- Communes**



<b>ZONES D'OMBRES SAINTE GENEVIEVE DES BOIS</b>	
<b>Adresse</b>	<b>Observation</b>
Bd Saint Michel - Rue Jeanne D'arc	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de la Plaine	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue des Maisons Neuves	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue du Plateau et Rue des Bleuets	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue des Pommiers – Rue des Grillons – Rue Louis Tostain	pavillons non isolés (+200m PEI)
Allée des Merisiers	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue du 8 Mai – Rue Pascal	pavillons non isolés (+200m PEI)
Allée des Mélèzes et rue des platanes	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue du Maréchal Foch	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue du Maréchal Foch – Rue du Jardin – Rue J. D'arc	pavillons non isolés (+200m PEI)
Avenue de la Grande Charmille du Parc et rue Franklin	pavillons non isolés (+200m PEI)
Avenue de la liberté	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Malesherbes	pavillons non isolés (+200m PEI)
Avenue Léon Blum – Rue Pierre Hertz- Lamartine	pavillons non isolés (+200m PEI)
Avenue George Pitard – Rue d'Alsace et de Loraine	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue d'Alsace et de Loraine	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Edouard Branly	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue d'Amérique	pavillons non isolés (+200m PEI)
Voie Nouvelle	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue des Ecoles	pavillons non isolés (+200m PEI)
av grde charmille/ rue hoche	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Pierre Curie	pavillons non isolés (+200m PEI)
Av. Gabriel Péri et Av. des Pervenches et Av. des Anémones	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de Cuverville	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de Grigny – Rue de l'Ermitage	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Lafayette (3)	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de la Concorde (2)	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Pasteur (2)	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue Pierre Brossolette – Rue Fernand Carrière	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de la Paix	pavillons non isolés (+200m PEI)
Av. du Général Leclerc – Rue du Docteur Vaillant – Av. Victor Basch	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue du vieux chemin - Rue Rocca	pavillons non isolés (+200m PEI)
rue h barbuse	pavillons non isolés (+200m PEI)
av grde grde charmille/av du donjon	pavillons non isolés (+200m PEI)
Rue de la Garenne – Rue de l'Ermitage	pavillons non isolés (+200m PEI)

## Annexe 4

## Voies et portions de voies adjacentes aux espaces boisés à Sainte Geneviève des Bois

	Espace boisé	Surface boisée d'environ	Voie adjacente
A	Bois des trous	47 hectares sur la commune	avenue du Canal
			rue Marcel L'Herbier
			rue Lucie Aubrac
			316 au 350 route de Corbeil
B	Bois des genoux blancs	5 hectares	rue Antoine Rocca
C	Boisement sur la Vallée de l'Orge	17 hectares	rue du Vieux PERRY
			impass chemin des Près
			rue de la Boële
			allée des Chaumières
			rue Beethoven
			rue Mozart
			voie Nouvelle
			186 au 202 route de Longpont
			allée François Couperin
218 au 236 route de Longpont			
D	Les Mares Yvon	35 000 m <sup>2</sup>	rue Paul Langevin
			rue des Mares Yvon
			rue des 24 Arpents
			allée François Villon
			rue de la Convention
E	Parc de la Chataigneraie	30 300 m <sup>2</sup>	33 au 71 ave de la République
			83 au 11 ave de la Grande Charmille du Parc
F	Parc Pierre	4,5 hectares	rue F.H. Manhès
			rue Cuverville
			17 ave Jacques Duclos (Rés P Pierre)
			16 au 22 rue Léo Lagrange
G	Parc de la Maison russe	37 000 m <sup>2</sup>	rue de la Cossennerie
			chemin de l'Eglise au Parc Pierre
			17 ave Jacques Duclos (Rés P Pierre)